

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ  
Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628480  
телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94(34667) e-mail: kogalym@86.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 13**

«28» февраля 2018 г.

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по ХМАО-Югре в г.Когалыме  
ул. Молодежная, 17  
(место вынесения)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме **Казанцев Иван Сергеевич** на основании акта плановой проверки № 12 от 28.02.2018г. о нарушении требований санитарного законодательства РФ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 44 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 статьи 40 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - предписывает:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма  
Наименование предприятия (ПБОЮЛ) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма

Юридический адрес 628482, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Набережная, 55А

Регистрационный номер 1028601443386 свидетельство серия \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

ИНН 8608040650 телефон № 8 (34667) 46664

Генеральный директор (руководитель) Шарафутдинова Ирина Равильевна

Фактический адрес, по которому осуществляется (предпринимательская) деятельность 628482, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Набережная, 55А

**Согласно акту проверки № 12 от 28.02.2018г. установлены нарушения:**

1. Гардеробные не оснащены ячейками для обуви, что не соответствует требованиям **ст. 11, 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п.4.5** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»

2. В туалетных кабинках двери частично отсутствуют, что нарушает требования **ст. 11, 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п.4.25** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

3. У посудомоечной машины, установленной в моечной пищеблока школы, неисправен дозатор моющего средства, что нарушает требования **ст. 11, 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п.4.17** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

4. Не проведены инструментальные замеры объемов вытяжки воздуха, что нарушает требования **ст. 11, 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п.6.1** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

5. Измеренные параметры влажности воздуха не соответствуют требованиям **ст. 11, 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п.6.4** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (Протокол № 14 Ф.К., от 06.02.2018г).

*(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)*

#### **ПРЕДПИСАЛ:**

В соответствии с п. 1.1) ст. 17 Федерального закона № 294 ФЗ от 26.12.2008 г «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля», ст. 11, 44, 50, 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999 г. и Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

#### **УСТРАНИТЬ выявленные нарушения**

1. Гардеробные оснастить ячейками для обуви.

Исполнить к 16 часам 00 мин 25.07.2018 года

2. Туалетные кабины двери оснастить дверями.

Исполнить к 16 часам 00 мин 25.07.2018 года

3. Провести ремонт или в случае невозможности ремонта, замену посудомоечной машины, установленной в моечной пищеблока школы.

Исполнить к 16 часам 00 мин 25.07.2018 года

4. Провести инструментальные замеры объемов вытяжки воздуха.

Исполнить к 16 часам 00 мин 25.07.2018 года

5. Привести параметры влажности воздуха в соответствие требованиям **ст. 11, 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п.6.4** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»

6. Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания (результаты экспертизы, результаты лабораторных исследований) **в срок до «26» июля 2018г.**

---

содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель\_исполнитель, продавец

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица осуществляющего государственный контроль (надзор) влечет административную ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

**Начальник ТОУ Роспотребнадзора  
по ХМАО-ЮГРЕ в г. Когалыме**

**И.С. Казанцев**

Предписание получил \_\_\_\_\_

*Шарафутдинова И.В.*

"\_\_" февраля 20\_\_18\_\_ г.

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г. №764

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)