

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628480
телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94(34667) e-mail: kogalym@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 222

«11» мая 2021 г.

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по ХМАО-Югре в г.Когалыме
ул. Молодежная, 17
(место вынесения)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме **Казанцев Иван Сергеевич** на основании акта плановой проверки № 109 от 11.05.2021г. о нарушении требований санитарного законодательства РФ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 44 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 статьи 40 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - предписывает:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма
Наименование предприятия (ПБОУЛ) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма
Юридический адрес 628482, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Набережная, 55А
Регистрационный номер 1028601443386 свидетельство серия _____ - _____
ИНН 8608040650 телефон № 8 (34667) 46664
Генеральный директор (руководитель) Шарафутдинова Ирина Равильевна
Фактический адрес, по которому осуществляется (предпринимательская) деятельность 628482, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Набережная, 55А

Согласно акту проверки № 109 от 11.05.2021г. установлены нарушения:

1. В туалете для мальчиков (3 этаж) на бачке унитаза, в каб. № 215 на раковине имеются трещины.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В помещении для хранения уборочного инвентаря (2 этаж) на стене отбита плитка, что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в кабинете специалиста по кадрам в зоне вентиляционной решетки имеются подтеки.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В кабинете № 205 линолеум имеет повреждения, не допускающие проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. **Не предоставлены** паспорта вытяжных вентиляционных систем с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в учебных кабинетах, спортивном, актовом залах, санитарно-бытовых помещениях. В ходе проведения инспекции предоставлен акт о проверке работоспособности системы вентиляции от 03.08.2020г. выполненного ООО «АС-сервис», в соответствии с заключением которого установлено, что оборудование технически устарело и подверглось значительному износу за время эксплуатации, требуется полная реконструкция системы вентиляции здания.

Данный факт свидетельствует о **не соответствии** требованиям ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. При анализе фактического среднесуточного количества пищевых веществ с усредненной потребностью в пищевых веществах для обучающихся с 7 до 11 лет установлено превышение по содержанию Витамина А, фосфора, железа.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 17, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 8.1.2, приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с п. 1.1) ст. 17 Федерального закона № 294 ФЗ от 26.12.2008 г «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля», ст. 11, 44, 50, 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999 г. и Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

В срок до 01.12.2021г. УСТРАНИТЬ выявленные нарушения

1. Провести замену санитарно-технического оборудования имеющего дефекты (бачок унитаза в туалете для мальчиков- 3 этаж, раковину в каб. № 215).

2. В помещении для хранения уборочного инвентаря (2 этаж) восстановить целостность стенового покрытия (плитки).

3. В кабинете № 205 устранить повреждения линолеума.

4. Привести техническое состояние вентиляционной системы здания в соответствие с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В меню для обучающихся с 7 до 11 лет устранить превышение по содержанию Витамина А, фосфора, железа.

содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель_исполнитель, продавец

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица осуществляющего государственный контроль (надзор) влечет административную ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

**Начальник ТОУ Роспотребнадзора
по ХМАО-ЮГРЕ в г. Когалыме**

И.С. Казанцев

Предписание получил директор Маргарита Николаевна И.Р.

" 11 " мая 20 21 г.

(подпись)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г. №764

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)